

# Østofte-Nørreballe Vandværk

Bestyrelsesmøde den 21. januar 2020

## Referat

### 1. Erhvervsområdet (afkørsel 48).

Hovedledningen er lagt ind i området og tegnet ind på kort af Le 34. Når der kommer en virksomhed, skal vi føre en stikledning med stophane ind på grunden når vi har fået vores indskud. Området er fase 1 ud af 4, og vi kan nemt gå videre med fase 2, hvis det bliver nødvendigt.

### 2. Erikstrupvej.

Hovedledningen er ført skråt under Erikstrupvej fra V. Landevej som en 90 m/m. Derfra var det så en 50 m/m hele vejen til Erikstrup. De første 50 m til indføringen til erhvervsområdet har vi omlagt til en 110 m/m og ført en 110 m/m ind i området hen til en brandstander. Ved Ågabsvej har vi sat en ny afspærringsventil, så vi kan lukke for Ågabsvej. Mellem erhvervsområdet og Ågabsvej er der sat 2 nye ventiler, som vi kan lukke, når vi skal omlægge de ca. 540 m til en 90 m/m, da der ikke er nogen forbrugere på dette stykke.

### 3. Vandværket.

Efter planeringen på vandværket gror det nysåede græs godt. Inde i vandværket har jeg haft mange problemer med luftventilerne, hvor der blæste luft og vand ud af ventilerne. Der blev sat en køletørrer på, hvor jeg fik hjælp af Niclas fra Blue Control ved opstarten. Niclas fandt ud af, at pakningerne i de store ventiler ved filtrene var så dårlige, at luften gik lige igennem og tilbage til luftventilerne, hvor den blæste ud. Jeg fik fat i nye pakninger, og skiftede pakningerne i 3 af de store ventiler. Siden har der ikke været nogen problemer. Kompressoren kører ikke ret meget nu og er blevet renlig.

### 4. Generalforsamling den 17. marts 2020 kl. 19

På valg er Kurt og Christian, og de vil gerne genvælges. Lige som sidste år holder vi sammen med møllelauget, som vil starte kl. 20.



5. Evt.:

Blødgøringsanlæg: Har vi haft oppe til debat, men vi valgte at lurepasse lidt. Vi vil være helt sikre på et godt resultat ved en evt. investering.

Kursus: Der er et kursus i at lave en ny beredskabsplan, og vi sender 1 eller 2 mand af sted.

Fællesspisning: Vi skal stå for menuen og hjælpe til den 13. oktober 2020. Vi kan allerede nu tænke over, hvad menu, det skal være.

Nørremosevej 21: Vandmåleren var defekt, og der er sat en ny måler på.

Kamstrup skal erstatte med en ny måler iflg. garantien.

Service på affugterne: Ruskol kommer og laver service den 30. januar 2020.

Blue Control: De renoverede vores vandværk i 2015, men er nu blevet overtaget af Kamstrup. Blue Control fortsætter dog som hidtil.

V. Landevej 36: Ejeren vil have en ny ventil foran vandmåleren i målerbrønden.

Men der står en stophane foran målerbrønden, og vi går ikke længere end til stophanen.

Den 21. januar 2020

Formand

Ebbe Hansen